



Na temelju članka 22. Pravilnika o zaštiti od požara podružnice ZGOS (KLASA: ZGOS-16-12-11, urbroj: 00-12-002 od 18.7.2012.) voditelj podružnice donio je

## UPUTU

### ZA RAD VATROGASACA TIJEKOM VATROGASNOG DEŽURSTVA NA OBJEKTU ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

1. Vatrogasno dežurstvo na objektu provodi se 24 sata neprekidno u dvije smjene, dnevnoj i noćnoj. U smjeni su dežurna dva vatrogasca.
2. Zamjena smjena provodi se u vremenu od 06.45 do 07.00 i od 18.45 do 19.00 tako da su nazočne istovremeno obje smjene dežurnih vatrogasaca te se obavlja primopredaja.
3. Dežurni vatrogasci vode evidenciju o vatrogasnom dežurstvu u obliku Izvješća u koje upisuju informacije o događajima u protekloj smjeni. Izvješće o prethodnoj dnevnoj i noćnoj smjeni treba predati oko 7.30 sati stručnjaku zaštite od požara koji ih analizira, poduzima mjere za otklanjanje nedostataka uočenih tijekom vatrogasnog dežurstva, a po potrebi kontaktira odgovorne osobe (voditelje odjela ili druge radnike).
4. Dežurni vatrogasci su dužni štiti objekt od nastanka požara, a osobito:
  - obavljati preventivne radnje zaštite od požara,
  - utvrditi moguće nepravilnosti, evidentirati ih u Izvješću, a u slučaju incidenta mora postupiti u skladu sa shemom postupanja,
  - pravodobnim uočavanjem spriječiti nastanak i širenja požara,
  - kontrolirati stanje izvoda cijevi plinske instalacije po vrhu tijela odlagališta (puknuća, lomovi i slično), eventualna oštećenja evidentirati u Izvješću, a u slučaju požara pristupiti zatvaranju ventila linije cijevi na kojoj je požar i gašenje pomoću vatrootpornog prekrivača,
  - u slučaju požara odmah pristupiti gašenju požara, osobito onog u začetku, a uznapredovali požar koji ne mogu ugasiti obavještava se radnik na Ulazu i Javna vatrogasna postrojba 193,
  - u slučaju incidenta dežurni vatrogasci dužni su o događaju dostaviti pisano izvješće o događaju.
5. Ostale obveze vatrogasaca svaki rad osim nedjelje u dnevnoj smjeni su podijeljene tako da jedan dežurni vatrogasac kontinuirano ima mjesto rada na mjestu istovara otpada na tijelu odlagališta a drugi dežurni vatrogasac svaka dva sata osobnim vozilom obilazi cijeli krug odlagališta unutarnjom asfaltnom prometnicom.

*Otpad treba reciklirati, a ne odbaciti!*

Dežurni vatrogasac na nadzoru istovara dužan je:

- kod dolaska vozila koja imaju ispušne plinove iz motora na razini podvozja, obratiti pozornost na mogućnost zapaljenja okolnog lakozapaljivog materijala i u slučaju zapaljenja odmah pristupiti gašenju požara u začetku vatrogasnim aparatima,
- promatrati istovar novog otpada sa primjerene udaljenosti (15-20 m) i prema potrebi upozoravati radnike na sve radnje koje bi mogle potencijalno izazvati požara,
- prekontrolirati stanje izvoda cijevi plinske instalacije po vrhu tijela odlagališta (puknuća, lomovi i slično), kod eventualnog oštećenja zapisati u Izvješće, a u slučaju požara pristupiti zatvaranju ventila linije cijevi na kojoj je požar i gašenju pomoću vatrootpornog prekrižača,
- kontrolirati požarno preventivno stanje odlagališta povremenim obilaskom po rubu vrha odlagališta,
- u slučaju mogućnosti nastanka požara otkloniti i spriječiti uzroke i javiti stručnjaku zaštite od požara,
- u slučaju požara postupiti po Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

Drugi dežurni vatrogasac svaka dva sata osobnim vozilom obilazi cijeli krug odlagališta unutarnjom asfaltnom prometnicom, obilasci u dnevnoj smjeni počinju oko 07.30 a završavaju u 18.30, a u noćnoj smjeni počinju u 19.30, a završavaju u 06.30 i dužan je:

- u slučaju da uoči aktivnosti od strane radnika koji izvode radove na odlagalištu koje mogu prouzročiti nastanak požara odmah upozoriti te radnike i evidentirati u Izvješću,
- obaviti dnevni pregled vatrogasnih aparata, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara,
- nadzirati prohodnost požarnih putova, radi nesmetanog pristupa vatrogasnih vozila u slučaju požara te u slučaju da su pojedini protupožarni putovi zakrčeni ili je na njima nešto odloženo, odmah o tome obavijestiti stručnjaka zaštite od požara,
- obratiti pozornost na strojeve te pratiti da ne dođe do zapaljenja strojeva,
- prilikom obilaska bazena za procjedne vode kontrolirati razinu vode u bazenima kako ne bi došlo do prelijevanja, ako voda u bazenu naraste do visine 15 cm od ruba bazena dežurni vatrogasac mora odmah obavijestiti odgovornu osobu prema shemi postupanja,
- provoditi vizualnu kontrolu uređaja za pročišćavanje procjednih voda da ne dođe do prelijevanja vode (u slučaju incidenta javiti odgovornoj osobi po shemi postupanja) ili zapaljenja kompresora (pristupiti gašenju požara),
- prilikom obilaska retencijskog bazena prekontrolirati razinu vode, ako voda naraste do visine 50 cm do ruba bazena dežurni vatrogasac mora odmah usmeno obavijestiti radnika na Ulazu ili odgovornu osobu po shemi postupanja),
- prilikom obilaska kompostane prekontrolirati mogućnost nastanka požara, a u slučaju zapaljenja odmah pristupiti gašenju, nazvati javnu vatrogasnu postrojbu, (193) i izvijestiti stručnjaka zaštite od požara prema Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- vizualno kontrolirati plinsku stanicu i rad baklji, u slučaju da baklja ne radi treba pozvati osobu odgovornu za plinsku stanicu,
- pregledati stanje ograde odlagališta, (u slučaju oštećenja obavijestiti predradnika ili radnika na Ulazu, a nedjeljom rukovoditelja i policiju).

6. Ostale obveze vatrogasaca svaki dan u noćnoj smjeni su
  - vizualno pregledati ispravnost rasvjete u krugu odlagališta, nepravilnosti upisati u Izvješće dežurnih vatrogasaca,
  - za vrijeme pojačanog dovoza otpada (od 22.00 do 02.00 sata) dežurni vatrogasac povremeno mora pregledati i mjesto istovara otpada i tom prilikom nadzire stanje vozila i istovareni otpad. U slučaju početnog požara pristupa gašenju vatrogasnim aparatom.
7. Ostale obveze vatrogasaca nedjeljom su:
  - jedan dežurni vatrogasac se nalazi na Ulazu, prati stanje oko ulaznih kontejnera i propušta vozila Javne vatrogasne postrojbe u slučaju potrebe dolaska radi gašenja požara,
  - drugi dežurni vatrogasac obilazi lokaciju na predviđeni način i pri tome je dužan vizualno pregledati stanje mjesto istovara otpada i utvrditi da li može doći do nastanka i širenja požara na istovarnom dijelu odlagališta; ukoliko utvrdi mogućnost nastanka požara, po mogućnosti pristupa sanaciji izvora zapaljenja ili u nemogućnosti odmah o tome obavještava voditelja gradilišta.
8. Iznimno, svaki dan osim nedjelje od 15.00 do 06.30 sati kada je smanjen promet vozila koja dostavljaju otpad, trasa obilaska odlagališta se dijeli na dva kruga, veći i manji. Veći krug uključuje obilazak osobnim vozilom oko tijela odlagališta s odlaskom na vrh tijela odlagališta i obavlja se svakih punih dva sata i obilazak ne smije trajati kraće od jedan sat i 50 minuta. Manji krug uključuje polazak od Ulaza, oko plinskog postrojenja, oko kontejnera naselja pogona odlagališta i obavlja se svakih sat vremena pri čemu obilazak ne smije trajati kraće od 45 minuta.
9. Vatrogasci međusobno komuniciraju sredstvima veze, službenim mobitelima (provjera veze, stanje ugroženosti od požara, opće stanje u krugu odlagališta) i to minimalno jednom u dva sata. Prilikom obilaska odlagališta vatrogasci se obvezno potvrđuju na unaprijed postavljenim kontrolnim točkama putem uređaja kontrole obilaska.
10. Dežurni vatrogasci aktivno sudjeluju u službi zaštite od požara, daju izvješća o stanju preventivnih mjera zaštite od požara te predlažu nove mjere i unapređenje stanja zaštite od požara.

KLASA: ZGOS-13-13-04  
Urbroj: 05/1-13-001  
Zagreb, 20.3.2013.

Podružnica ZGOS  
voditelj  
Zlatko Milanović  
ZAGREBAČKI HOLDING  
Podružnica ZGOS  
ZAGREB, Zelene trga 3